

行政院環境保護署 公告（刊登本署公報）

發文日期：91/11/29

發文字號：環署水字第 九一 八四一四一號

附件：附表一、附表二。

主旨：公告「污水經處理後注入地下水體水質標準」。

依據：水污染防治法第三十二條第二項。

公告事項：

一、污水經處理後注入地下水體水質標準，除不含有害健康物質外，其餘水質項目及最大限值如附表一。

二、前項所稱有害健康物質之種類及最大限值如附表二。

三、本標準各項目限值，除氫離子濃度指數為範圍值外，均為最大限值，其單位如下：

（一）氫離子濃度指數：無單位。

（二）大腸桿菌群：每一 毫升水樣在濾膜上所產生之菌落數。

（三）其餘各項目：毫克\公升。

三、本署八十二年四月三十日（八二）環署水字第一三九一五號公告「污水注入地下水體標準」自本公告日起停止適用。

附表一：

| 項 目 | 最大限值 |
|------------|---------|
| 氫離子濃度指數 | 六．五—八．五 |
| 生化需氧量 | 一．0 |
| 懸浮固體 | 二五 |
| 總溶解固體物 | 八00 |
| 亞硝酸鹽氮 | 不得檢出 |
| 氨氮 | 0．一 |
| 酚類 | 0．00一 |
| 陰離子界面活性劑 | 0．五 |
| 鐵 | 0．三 |
| 錳 | 0．0五 |
| 鋅 | 五．0 |
| 銀 | 一．0 |
| 氯鹽 | 二五0 |
| 硫酸鹽 | 二五0 |
| 總三鹵甲烷 | 0．一五 |
| 三氯乙烯 | 0．00五 |
| 四氯化碳 | 0．00五 |
| 1，1，1-三氯乙烷 | 0．二 |
| 1，2-二氯乙烷 | 0．00五 |
| 氯乙烯 | 0．00二 |
| 苯 | 0．00五 |
| 對-二氯苯 | 0．0七五 |
| 1，1-二氯乙烯 | 0．00七 |
| 大腸桿菌群 | 五0 |

附表二：

| 種 類 | 最 大 限 值 |
|----------|---------|
| 氟化物 | 0.8 |
| 硝酸鹽氮 | — 0 |
| 氰化物 | 0.01 |
| 銀 | 0.05 |
| 鎘 | 0.005 |
| 鉛 | 0.05 |
| 總鉻 | 0.05 |
| 六價鉻 | 0.01 |
| 總汞 | 0.002 |
| 有機汞 | 不得檢出 |
| 銅 | — 0 |
| 鎳 | 0.1 |
| 硒 | 0.01 |
| 砷 | 0.01 |
| 多氯聯苯 | 不得檢出 |
| 總有機磷劑 | 0.05 |
| 總氨基甲酸鹽 | 0.05 |
| 除草劑 | 0.1 |
| 安特靈 | 0.0002 |
| 靈丹 | 0.004 |
| 滴滴涕及其衍生物 | 0.001 |
| 飛佈達及其衍生物 | 0.001 |
| 阿特靈及地特靈 | 0.003 |
| 五氯酚及其鹽類 | 0.005 |
| 毒殺芬 | 0.005 |
| 福爾培 | 不得檢出 |
| 四氯丹 | 不得檢出 |
| 蓋普丹 | 不得檢出 |
| 安殺番 | 0.003 |
| 五氯硝苯 | 不得檢出 |